

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
на сооружение

Ивацевичское бюро Березовского филиала Республиканского унитарного предприятия "Брестское
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"
(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Наименование: Внутриплощадочные сети электроснабжения КЦ1

Назначение: 3 08 00 - Сооружение специализированное энергетики

Инвентарный
номер: 122/С-15048

Адрес (место-
нахождение): Республика Беларусь, Брестская обл., Ивацевичский р-н, 138, сеть
электроснабжения

Составлен по
состоянию на: 16.10.2024

Составил 17.10.2024
(дата)

Г. А. Ланец
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное
должностное лицо 17.10.2024
(дата)

В. А. Говорко
(инициалы, фамилия)



1. Общие сведения о сооружении

1.1. Перечень составных элементов сооружения

№ п/п 1	Литер 2	Наименование 3	Страница 4
1	А	Кабельная линия от АНПУ до артескважины №1,2	3
2	Б	Кабельная линия электроснабжения заглубленного склада	3
3	В	Кабельная линия электроснабжения здания мат. склада №1	3
4	Г	Кабельная линия электроснабжения здания бытового корпуса	3
5	Д	Кабельная линия электроснабжения здания гаражного комплекса КС "Ивацевичи"	3
6	Е	Кабельная линия электроснабжения здания КНС	3
7	Ж	Кабельная линия электроснабжения здания мат. склада №2	3
8	И	Кабельная линия электроснабжения здания мотопомпы КЦ-2	3
9	К	Кабельная линия электроснабжения навеса для хранения оборудования	4
10	Л	Кабельная линия электроснабжения здания гаражного комплекса №1	4
11	М	Кабельная линия электроснабжения здания склада хранения материалов	4
12	Н	Кабельная линия электроснабжения здания пункта заправки огнетушителей	4
13	П	Кабельная линия электроснабжения здания склада лакокрасок	4
14	Р	Кабельная линия электроснабжения мачт наружного освещения (здание БК - МОН№2)	4
15	С	Кабельная линия электроснабжения мачт наружного освещения (КНТП КЦ-2 - МОН№3,4)	4
16	Т	Кабельная линия электроснабжения мачт наружного освещения (КНТП КЦ-2 - МОН№1,9,10)	4
17	У	Кабельная линия электроснабжения мачт освещения №1 и №2 пункта заправки огнетушителей (ПЗО)	4
18	Ф	Кабельная линия электроснабжения мачт освещения №1 и №2 котельной	4

1.2. Общие характеристики сооружения

Наименование характеристики и ее единица измерения 1	Значение характеристики 2
1. Вид инженерной сети	Сеть электроснабжения
2. Год постройки	1977
3. Дата приемки в эксплуатацию	-
4. Протяженность линейного сооружения, м	2210.4
5. Рабочее напряжение	0,4 киловольт
6. Количество опор, шт.	4
7. Протяженность подземной прокладки, м	2157.26
8. Протяженность надземной прокладки, м	53.18

1.3. Сведения о стоимости

Вид стоимости 1	Дата определения 2	Стоимость, руб. 3	Документ о стоимости 4
Нет сведений	-	-	-

1.4. Сведения о земельных участках

Кадастровый номер	Площадь, га
1	2
123400000001000152	0.9807
123400000001000485	0.2126
123400000001000153	6.5340

2. Характеристики составных (конструктивных) элементов сооружения

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
1	А	Кабельная линия от АНПУ до артскважины №1,2	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,70-0,80; Марка: АВВГ4х50; Границы: от АНПУ до артскважины №1,2; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 741.00 м; Протяженность: 704.57 м;
2	Б	Кабельная линия электроснабжения заглубленного склада	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,80-1,20; Марка: ВВГ5х4; Границы: от административного здания до заглубленного склада; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 48.00 м; Протяженность: 41.19 м;
3	В	Кабельная линия электроснабжения здания мат. склада №1	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,80-1,20; Марка: ВВГ5х4; Границы: от КНТП КЦ-2 до здания мат. склада №1; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 32.00 м; Протяженность: 27.70 м;
4	Г	Кабельная линия электроснабжения здания бытового корпуса	Прочие: Глубина прокладки, м: 1,20-1,50; Марка: АВВГ4х35; Границы: от гаражный компл.КС Ивацевичи до здания бытового корпуса; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 63.00 м; Протяженность: 55.60 м;
5	Д	Кабельная линия электроснабжения здания гаражного комплекса КС "Ивацевичи"	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,70-0,80; Марка: АВВШв3х35; Границы: от КНТП КЦ-2 до гаражный компл.КС Ивацевичи; Примечание: Способ прокладки: частично в лотке; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 98.00 м; Протяженность: 86.75 м;
6	Е	Кабельная линия электроснабжения здания КНС	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,60-0,80; Границы: от гаражный компл.КС Ивацевичи до КНС; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 175.55 м; Протяженность: 18.65 м;
6.1	-	Кабель	Марка: АВВГ4х6; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 50.10 м; Количество: 2 шт.;
6.2	-	Кабель	Марка: ВВГ4х2,5; Способ прокладки (установки): Подземные; Длина: 125.45 м; Количество: 5 шт.;
7	Ж	Кабельная линия электроснабжения здания мат. склада №2	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,80-1,20; Марка: АВВГ4х16; Границы: от КНТП КЦ-2 до здания мат. склада №2; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 119.00 м; Протяженность: 111.30 м;
8	И	Кабельная линия электроснабжения здания мотопомпы КЦ-2	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,80-1,20; Марка: АВВГ4х6; Границы: от КНТП КЦ-2 до здания мотопомпы КЦ-2; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 94.00 м; Протяженность: 83.28 м;

№ п/п	Литер	Наименование	Характеристики
1	2	3	4
9	К	Кабельная линия электроснабжения навеса для хранения оборудования	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,70-0,80;; Марка: АВВГ4х75; Границы: от КНТП КЦ-2 до навеса для хранения оборудования; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 377.04 м; Протяженность: 174.52 м; Количество: 2 шт.;
10	Л	Кабельная линия электроснабжения здания гаражного комплекса №1	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,70-0,80;; Марка: АВВГ4х50; Границы: от навеса для хранения оборудования до здания гаражного комплекса №1; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 64.00 м; Протяженность: 60.74 м;
11	М	Кабельная линия электроснабжения здания склада хранения материалов	Марка: АВВГ4х10; Границы: от здания гаражного комплекса №1 до здания склада хранения материалов; Высота прокладки: 6.00 м; Способ прокладки (установки): Надземные; Длина: 37.00 м; Протяженность: 27.21 м;
12	Н	Кабельная линия электроснабжения здания пункта заправки огнетушителей	Марка: АВВГ4х16; Границы: от здания гаражного комплекса №1 до здания пункта заправки огнетушителей; Высота прокладки: 6.00 м; Способ прокладки (установки): Надземные; Длина: 36.00 м; Протяженность: 25.97 м;
13	П	Кабельная линия электроснабжения здания склада лакокрасок	Марка: АВВГ4х6; Границы: от здания пункта заправки огнетушителей до здания склада лакокрасок; Глубина прокладки: 0.70 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 48.00 м; Протяженность: 43.78 м;
14	Р	Кабельная линия электроснабжения мачт наружного освещения (здание БК - МО№2)	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,50-0,70;; Марка: АВВГ4х10; Границы: от здания бытового корпуса (БК) до МО-2; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 22.00 м; Протяженность: 17.31 м;
15	С	Кабельная линия электроснабжения мачт наружного освещения (КНТП КЦ-2 - МО№3,4)	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,50-0,90;; Марка: АВВГ4х10; Границы: от КНТП КЦ-2 до МО-3,4; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 190.91 м; Протяженность: 177.91 м;
16	Т	Кабельная линия электроснабжения мачт наружного освещения (КНТП КЦ-2 - МО№1,9,10)	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,50-0,70;; Марка: АВВГ4х16; Границы: от КНТП КЦ-2 до МО-1,9,10; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 394.21 м; Протяженность: 362.21 м;
17	У	Кабельная линия электроснабжения мачт освещения №1 и №2 пункта заправки огнетушителей (ПЗО)	Марка: АВВГ4х1,5; Границы: от пункта заправки огнетушителей до МО-1,2 пункта заправки огнетушителей (ПЗО); Глубина прокладки: 0.70 м; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 130.00 м; Протяженность: 122.82 м;
17.1	-	Мачта освещения	Материал: Сталь; Номер(а): МО-1,2; Количество: 2 шт.;
18	Ф	Кабельная линия электроснабжения мачт освещения №1 и №2 котельной	Прочие: Глубина прокладки, м: 0,70-0,80;; Марка: АВВГ4х6; Границы: от котельной до МО-1,2; Способ прокладки (установки): Подземный в грунте; Длина: 75.00 м; Протяженность: 68.93 м;
18.1	-	Мачта освещения	Материал: Железобетон; Номер(а): МО-1,2; Количество: 2 шт.;

3. Сведения об обследованиях

Дата(ы) (период(ы)) обследования	Описание	Инициалы, фамилия исполнителей
1	2	3
16.10.2024	Признаки самовольного строительства: Нет	Г. А. Ланец

4. Перечень приложений

№ п/п	Наименование приложения	Дата составления	Листов
1	2	3	4
1	Ситуационный план	17.10.2024	1

Примечание:



Условные обозначения:	
А,Б,В,...	Литер
2АВВГ4х75	Кабель, количество, марка
МО-1	Мачта освещения, номер
□	Электрошкаф
А	Кабельная линия от АНПУ до артескважины №1,2
Б	Кабельная линия электропитания заглубленного склада
В	Кабельная линия электропитания здания мат. склада №1
Г	Кабельная линия электропитания здания бытового корпуса
Д	Кабельная линия электропитания здания гаражного комплекса КС "Ивацевичи"
Е	Кабельная линия электропитания здания КНС
Ж	Кабельная линия электропитания здания мат. склада №2
И	Кабельная линия электропитания здания мотопомпы КЦ-2
К	Кабельная линия электропитания навеса для хранения оборудования
Л	Кабельная линия электропитания здания гаражного комплекса №1
М	Кабельная линия электропитания здания склада хранения материалов
Н	Кабельная линия электропитания здания пункта заправки огнетушителей
П	Кабельная линия электропитания здания склада лакокрасок
Р	Кабельная линия электропитания мачт наружного освещения (здание БК - МО№2)
С	Кабельная линия электропитания мачт наружного освещения (КНТП КЦ-2 - МО№3,4)
Т	Кабельная линия электропитания мачт наружного освещения (КНТП КЦ-2 - МО№1,9,10)
У	Кабельная линия электропитания мачт освещения №1 и №2 пункта заправки огнетушителей (ПЗО)

Ф	Кабельная линия электропитания мачт освещения №1 и №2 котельной		Земельный участок Кадастровый номер зем. участка
	123400000001000485		
Ивацевичское бюро Берёзовский филиал РУП "Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру"			
Внутриплощадочные сети электропитания КЦП			
Республика Беларусь, Брестская обл., Ивацевичский р-н, 138, сеть электропитания			
Составлен по состоянию на: 16.10.2024 г.			
Масштаб	Система координат: 1963 года		Лист из
1:1000	Инициалы, Фамилия	Дата	Подпись проверяющего лица
Составил	Г.А.Ланец	17.10.2024г.	
Оформил	Г.А.Ланец	17.10.2024г.	
Проверил	В.А.Говорко	17.10.2024г.	