

УТВЕРЖДАЮ

Директор открытого акционерного общества  
«Каменецкий райагросервис»

И.И. Юшкевич

подпись (инициалы, фамилия)  
«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.



**АКТ  
осмотра технического состояния кислородных баллонов, принадлежащих  
ОАО «Каменецкий райагросервис»**

12 апреля 2024 г.

Г. Высокое

Комиссия в составе главного инженера ОАО «Каменецкий райагросервис» Парафинюка В.К., заведующего ремонтной мастерской Шатило С.В., начальника Высоковского участка Маковецкого А.Г., произвела визуальный осмотр баллонов кислородных. Установлено следующее:

| № п/п | Инвентарный номер (при наличии) | Наименование объекта оценки, марка, модель | Дата приемки в эксплуатацию (выпуска) | Основные технические характеристики                | Выводы комиссии          |                                    |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|       |                                 |                                            |                                       |                                                    | состояние объекта оценки | физический износ объекта оценки, % |
| 1     | 2                               | 3                                          | 4                                     | 5                                                  | 6                        | 7                                  |
| 1     | ВС-00016-1                      | Баллон кислородный – 8 шт.                 | 30.06.2010                            | Истек срок освидетельствования, требуется покраска | рабочее                  | 45                                 |
| 2     | ВС-00016-02                     | Баллон кислородный – 45 шт.                | 31.10.2010                            | Истек срок освидетельствования, требуется покраска | рабочее                  | 45                                 |
| 3     | ВС-00016-03                     | Баллон кислородный – 27 шт.                | 31.05.2011                            | Истек срок освидетельствования, требуется покраска | рабочее                  | 45                                 |

Члены комиссии:

В.К. Парафинюк

(подпись, инициалы, фамилия)

С.В. Шатило

(подпись, инициалы, фамилия)

А.Г. Маковецкий

(подпись, инициалы, фамилия)

Примечание — Форма акта может изменяться в зависимости от вида объектов оценки, их количества, характеристик. Если заказчиком оценки по объекту оценки представлена копия технического паспорта, либо справка-описание идентификационных характеристик, заверенные в установленном законодательством порядке, графа 5 в акте осмотра может не заполняться.

